



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00727/21

Серия **RU** № **0346143**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» (ООО «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ») Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10. Основной государственный регистрационный номер 1121690048699. Телефон: 79178592160 Адрес электронной почты: ooo.gefest@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» (ООО «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ») Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету выполненные из алюминиевых профилей системы «Татпроф» (производства АО «Татпроф») глубиной сечения профиля не менее 45 мм, с внутренним заполнением технологических полостей термоизолирующим составом «РЕФРАФИЛИНГ» (производства ООО «АЕ ГЛАССТЕК» по ТУ 23.64.10-004-02543319-2020), светопрозрачное заполнение - стекло огнестойкое марки «GFT-EIW30» (производства ООО «Компания Гефест» по ТУ 23.12.12-001-09750530-2021), толщиной 24 мм/сандвич противопожарный, состоящий из двух огнестойких гипсокартонных листов ГКЛЮ толщиной 12 мм каждый, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм каждый; однопольные типа ДПО-1-30, габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм; двухпольные типа ДПО-2-30, габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-004-09750530-2021 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ БОЛЕЕ 25 % ОТ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА В СВЕТУ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ EIWS30».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1239/12-2021 от 24.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства № 889-СС/08-2021 от 19.08.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» пункты 1.1, 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.2, 8.1 - 8.6. Предел огнестойкости - EIWS30. Хранение дверей должно осуществляться в складских помещениях или под навесом в естественных условиях. Гарантийный срок хранения - 3 года с момента продажи. Срок службы дверей - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2021 **ПО** 26.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)