

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.007.Н.00834

36972

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
ОГРН: 1121690048699; ИНН: 1657119886. Юридический адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, улица Адоратского, дом 63а, помещение 10.
Телефон: +7(843)525-57-71, e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест».
ОГРН: 1121690048699; ИНН: 1657119886. Юридический адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, улица Адоратского, дом 63а, помещение 10. Адрес производства: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), город Казань, улица Адоратского, дом 63а. Телефон: +7(843)525-57-71, e-mail: ooo.gefest@bk.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11, офис 101 В. Тел.: +7 (909)785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция светопрозрачная наружная глухая (зенитный фонарь) типа «ЗФ-1-60», не предназначенная для дымоудаления, выполненная из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ», серии ТП-50300 (производства АО «Татпроф», ГОСТ 22233-2001), глубиной сечения профиля не менее 84 мм, со стальным сердечником толщиной стенки не менее 2,0 мм (ГОСТ 8639-82), светопрозрачное заполнение - стекло пожаростойкое типа «GFT-E60», в составе стеклопакета толщиной 32 мм (производства ООО «Компания Гефест», ТУ 23.12.12-001-09750530-2021), выпускаемая в соответствии с ТУ 25.11.23-011-09750530-2024. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – RE60.

код ОКПД2
25.11.23.110
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 01458/ЕМ-16 от 14.06.2024 года. ИЛ «ПожГарант»
Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 25.11.23-011-09750530-2024 «Конструкции светопрозрачные наружные глухие (зенитный фонарь) типа «ЗФ-1-60»».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.06.2024 г. по 13.06.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф